

9. Umieszczenie grzejników na podłodze.

W dniu 30 sierpnia br. Oddział Celny Drogowy w Dorohusku zwrócił się do LZOPG z prośbą o przegląd, ewentualną wymianę niesprawnych, bądź częściowo wypalonych grzejników w kontenerach użytkowanych przez Urząd Celny. Zwrócono się również z prośbą o przegląd i przygotowanie do sezonu jesienno-zimowego centrali grzewczej w budynku kontroli szczegółowej.

10. Pomiary spalin (tlenku węgla).

Ostatnie badania w OCD Dorohusk były przeprowadzone w 2006r. Nie stwierdzono przekroczeń wartości NDS na badanych stanowiskach pracy (odpraw).

11. Rampa – nieodpowiednia.

Wobec braku określenia nieprawidłowości dot. rampy. Informujemy, iż rampy (przy budynku kontroli szczegółowej i magazynie) wg opinii Kierownika OCD Dorohusk i służby bhp spełniają swoją rolę.

12. Stanowisko KASY ZMIANOWEJ (pomieszczenie za małe dla dwóch osób + osoby przesłuchiwane, kserokopiarka)

W chwili obecnej wg Kierownika OC brak możliwości lokalowych do organizacji innego pomieszczenia do przesłuchań a w związku z tym poprawy warunków pracy.

Wymogi ustawienia kserokopiarki dotyczą ustawienia jej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, w którym jest ustawiona jest okno bez możliwości otwierania, brak wentylacji grawitacyjnej. Istnieje natomiast możliwość przestawienia kserokopiarki do drugiego pomieszczenia Kasy, w którym jest otwierane okno ale brak wentylacji grawitacyjnej.

13. Palenie papierosów – miejsce.

W OCD Dorohusk jest wyznaczone, oznakowane miejsce, w którym wolno palić. Znajduje się przy wejściu do budynku nr 1 do Straży Granicznej.

14. Uruchomienie Sali odpraw.

W dniu 14 czerwca br. wystąpiono do LZOPG o adaptację budynku magazynowego 11A w zakresie umożliwiającym utworzenie w nim Sali odpraw. W odpowiedzi poinformowano, że obecne środki uniemożliwiają realizację wniosku, natomiast w